

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Indicatore luminoso

Codice prodotto

M22-L-R

Codice EAN

4015082167721

Descrizione

Indicatore luminoso, RMQ-Titan, piatto, rosso

Specifiche generali

Lunghezza/Profondità: 30 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso: 0,007 kg

Certificazioni

CE Marked

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-05

IEC/EN 60947-5

VDE 0660

Caratteristiche

Colore della lente: Rosso

Materiale dell'anello frontale: Altro

Colore dell'anello frontale: Cromo

Design: Piatto

Informazioni generali

Grado di protezione (lato frontale): IP67/IP69K
Diametro del foro: 22,5 mm
Categoria di sovratensione: III
Grado di inquinamento: 3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 4000 V AC
Dimensioni frontali: 29,7 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente di esercizio: da -25 °C a 70 °C
Prova di calore umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Prova di calore umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Capacità dei terminali

Conduttori rigidi: 0,5 - 1,5 mm²
Conduttori flessibili: 0,5 - 1,5 mm²

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento (Ui): 250 V

Comunicazione

Connessione a SmartWire-DT: Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Contatti

Forza per apertura positiva - min: 0 N

Verifica del progetto

Dissipazione dell'apparecchiatura, dipendente dalla corrente (Pvid): 0 W
Capacità di dissipazione (Pdiss): 0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente (Pvid): 0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In): 0 A
Dissipazione statica, non dipendente dalla corrente (Pvs): 0 W

Resistenza alla corrosione

Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Stabilità termica delle custodie

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Resistenza dei materiali isolanti al calore normale

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Resistenza dei materiali isolanti al calore anomalo e al fuoco

Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)

Si prega di richiedere informazioni.

Sollevamento

Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Impatto meccanico

Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Iscrizioni

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Grado di protezione dei gruppi di componenti

Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Distanze d'isolamento superficiale

Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Protezione da folgorazione

Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione

Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Collegamenti e circuiti elettrici interni

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Collegamenti per conduttori esterni

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Rigidità elettrica potenza-frequenza

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Tensione di tenuta a impulsi

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Test custodie in materiale isolante

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Riscaldamento

Non pertinente.

Resistenza al corto circuito

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.

Compatibilità elettromagnetica

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.

Funzione meccanica

Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).